



Kurzbericht



Kurpark Hage

Kurpark Hage

Anschrift

Badstraße 1
26524 Hage

Kontaktdaten

Tel.: +49 4931 18990

E-Mail: rathaus@sg-hage.de

Web: <https://sg-hage.de/index.php>

Prüfergebnis

Der **Kurpark Hage** wurde am 6. April 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2020 bis Juni 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei Rollstuhlfahrer“**.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 365 cm x 550 cm).
- In 700 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle „Blandorf Kurzentrum/Ferienpark“.
- Das Gelände ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 86 cm breit.
- Außenwege sind
mindestens 180 cm breit
und leicht begeh- und befahrbar
und haben maximale Längsneigungen von bis zu 5 %.



- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Bewegungsparcours: Es stehen sechs Bewegungsgeräte zur Verfügung der Mindestabstand zwischen den Geräten beträgt 4m, der Boden ist mit Gummi-Schuttmatten ausgestattet. Es ist ein Gerät speziell auch für Menschen im Rollstuhl nutzbar. Eine Anleitung zur Nutzung der Geräte ist auf kontrastreichen Schildern, die im Sitzen lesbar sind, neben dem jeweiligen Gerät montiert. Die Geräte sind ebenso für gehörlose Gäste, blinde Menschen und Menschen mit Seh- und Hörbehinderung nutzbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Haus des Gastes

- Die Tür ist 86 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor/hinter der Tür mindestens 151 cm x 150 cm;
vor dem WC 148 cm x 151 cm;
vor dem Waschbecken 199 cm x 150 cm;
links neben dem WC 45 cm x 58 cm und
rechts neben dem WC 114 cm x 58 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Die Beschilderung in gut lesbarer Schrift gestaltet.
- Es gibt keine induktive Höranlage in der Tourist-Information.
- Bewegungsparcours: Es stehen sechs Bewegungsgeräte zur Verfügung der Mindestabstand zwischen den Geräten beträgt 4m, der Boden ist mit Gummi-



Schutzmatten ausgestattet. Es ist ein Gerät speziell auch für Menschen im Rollstuhl nutzbar. Eine Anleitung zur Nutzung der Geräte ist auf kontrastreichen Schildern, die im Sitzen lesbar sind, neben dem jeweiligen Gerät montiert. Die Geräte sind ebenso für gehörlose Gäste, blinde Menschen und Menschen mit Seh- und Hörbehinderung nutzbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche und taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Bewegungsparcours: Es stehen sechs Bewegungsgeräte zur Verfügung der Mindestabstand zwischen den Geräten beträgt 4m, der Boden ist mit Gummi-Schutzmatten ausgestattet. Es ist ein Gerät speziell auch für Menschen im Rollstuhl nutzbar. Eine Anleitung zur Nutzung der Geräte ist auf kontrastreichen Schildern, die im Sitzen lesbar sind, neben dem jeweiligen Gerät montiert. Die Geräte sind ebenso für gehörlose Gäste, blinde Menschen und Menschen mit Seh- und Hörbehinderung nutzbar.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Informationen zur Orientierung sind teilweise bildhaft verfügbar (Piktogramme, fotorealistische Darstellung).
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Bewegungsparcours: Es stehen sechs Bewegungsgeräte zur Verfügung der Mindestabstand zwischen den Geräten beträgt 4m, der Boden ist mit Gummi-Schutzmatten ausgestattet. Es ist ein Gerät speziell auch für Menschen im Rollstuhl nutzbar. Eine Anleitung zur Nutzung der Geräte ist auf kontrastreichen Schildern, die im Sitzen lesbar sind, neben dem jeweiligen Gerät montiert. Die Geräte sind ebenso für gehörlose Gäste, blinde Menschen und Menschen mit Seh- und Hörbehinderung nutzbar.